

## Mätarplats

Mätarens placering skall vara godkänd av VA-avdelningen. VA-avdelningen har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätare.

Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör golvbrunn anordnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Mätaren skall placeras lätt åtkomlig och bör därför inte blockeras eller byggas in, se figur nedan.

Figur 1 och 2: Vattenmätarplats, utrymmesbehov för en mätare ( $Q_3$  2-16 m<sup>3</sup>/h)

