

Bilaga 2 Sammanställd mängd farligt avfall							1(1)	
Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063								
PROJEKT:Gusums bruk			Utförd av: M.Eriksson			Datum: 2007-11-08		
Byggdel: Alla byggnader			Allren AB Miljöteknik					
Inventeringen redovisar material som framkommit genom okulärbesiktning								
Inbyggt eller på annat sätt dolt farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning								
Varuslag	Byggand B	Byggnad C	Byggnad D	Byggnad E	Byggnad F	Byggnad G	Avfallskod	
<b>Elektronik</b>								
Elverk/ elcentral	2	2	9	12	4	1	16 02	
Armatyr	25	39	99	78	62	9	16 02	
Hiss			2				16 02	
Motorer/ Fläktar	2		4	5	6	6	16 02	
<b>Kvicksilver</b>								
Lysrör	25	25		20	64		17 09 01*	
Termometrar/ nivåvipor	5			15		10	17 09 01*	
<b>Asbest</b>								
Branddörrar			4		1		17 06 01*	
Rörböjar med asbest	11		20	10	20	43	17 06 01*	
Ugn isolerad med asbest	1	1				3	17 06 01*	
Expansionskärl						1	17 06 01*	
<b>Proukter med oljeinnehåll</b>								
Dörrstängare med oljeinnehåll		2	8		2		16 07 08*	
Kabelhölje med ev PCB innehåll		svårt att uppskatta mängd					16 02 10*	
Pumpar med olja						3	16 07 08*	
<b>Bly</b>								
Blydiktade gjutjärnsfogar	22		10	30	40		17 04 03	
Blymantalde elkablar			30 m		20 m		17 04 03	
<b>Kemikalier</b>								
Dukar/ fat med kemikalier	4 fat		5	5	Flertalet dunkar		18 02 05*	

